

MONTUJĄC PODZIELNIKI - PŁACISZ TYLKO ZA SIEBIE

RACJONALNE GOSPODAROWANIE CIEPŁEM RADY PRAKTYCZNE

- **JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ**
Należy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu zależnie od jego wykorzystania, korzystając z zaworów termostatycznych. Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C powoduje zmniejszenie zużycia energii o około 6%, co daje znaczne oszczędności w ciągu roku.

- **WIETRZYĆ KRÓTKO I SKUTECZNIE**

Wietrzyć mieszkanie należy krótko i intensywnie. Dlatego przed wietrzeniem należy zawór przy grzejniku całkowicie zamknąć. Przy oknie uchylonym zawór termostatyczny otworzy się całkowicie i nastąpi stały ubytek ciepła.

- **NIE ZASŁANIAĆ GRZEJNIKÓW**

Nie należy suszyć prania na grzejnikach. Grzejniki nie powinny być zabudowane ani zasłonięte firankami czy meblami. Grzejnik będzie bowiem gorący, a w mieszkaniu będzie zimno

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo oszczędzali ciepło tak jak robicie to np. ze światłem czy też z wodą. Wychoząc z domu, gasicie światło, zakrećacie wodę i będziecie również przykładać zawory na grzejnikach.

ENERGOSYSTEM®

Centrala:
61-021 Poznań
ul Nieszawska 10
tel. (061) 651-44-00

Oddziały:
Energosystem Rybnik
Energosystem Siedlce
Energosystem Wrocław
EMB sp. J. M&M Bartkowiak-Zielona Góra
Thermocontrol - Szczecin

tel. (032) 755-94-72
tel. (025) 643-56-17
tel. (071) 328-98-72
tel. (068) 322-18-47
tel. (091) 423-71-97

Energosystem Rybnik sp. z o.o. 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 23/25


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

 **ENERGOSYSTEM**
RYBNIK

®

EITN 30.2

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania
z radiowym przesyłem danych



Inteligentna technika - perfekcja w formie i rozliczaniu energii cieplnej

Dział rozliczeń, tel. (032) 75-59-474, serwisu (032) 75-59-475

SZANOWNI PAŃSTWO

Po zamontowaniu na Waszych grzejnikach elektronicznych podzietników kosztów ogrzewania typu E-ITN 30 naszej firmy, dołączyliście do coraz większej grupy ludzi, którzy sami mogą decydować o wysokości rachunków za ogrzewanie swoich mieszkań. Jest to możliwe poprzez zastosowanie indywidualnego systemu rozliczeń. Polega on na rozliczaniu kosztów ogrzewania w oparciu o dokładne wskazania elektronicznych podzietników kosztów, które rejestrują zużycie ciepła przez grzejniki. Każdy użytkownik jest przecieź zainteresowany rzetelną rejestracją wielkości zużycia energii cieplnej - najdroższego elementu składowego opłat czynszowych. W dodatku podzietnik, wykorzystując wyrafinowaną technikę radiowego przesyłu danych, umożliwia dokonywanie zdalnego odczytu rejestrowanych przez niego wskazań bez konieczności fizycznego dostępu do lokalu.

Podzietnik kosztów E-ITN 30 dostosowany jest do współczesnych mieszkań. Dzięki swojej funkcjonalności i inteligentnej konstrukcji urządzenie to spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej technice w zakresie rozliczania energii cieplnej.

Elektroniczne podzietniki kosztów ogrzewania typu E-ITN 30 mają zalety dające im zdecydowaną przewagę nad klasycznymi podzietnikami cieczowymi. Są to przede wszystkim:

- określanie wartości zużycia przez dwa czujniki temperatury – czujnik temperatury grzejnika i czujnik temperatury pomieszczenia (otoczenia),
- eliminacja naliczania zużycia od obcych źródeł ciepła,
- radiowy odczyt danych bez konieczności udostępniania lokalu do odczytu,
- optyczny interfejs umożliwiający szybki odczyt i diagnostykę podzietnika,
- szeroki zakres zastosowania, precyzja i estetyka,
- automatyczny odczyt rocznego zużycia w zaprogramowanym dniu odczytu,
- zachowanie pośrednich wartości miesięcznych z ostatnich 12 miesięcy,
- wyposażenie w program testujący, który stale kontroluje napięcie baterii i połączenie czujników z układem elektronicznym. Wykryte jakiegokolwiek nieprawidłowości są natychmiast sygnalizowane poprzez wyświetlenie na wyświetlaczu komunikatu błędu „Error” lub „Open”.

UFAJ I SPRAWDZAJ

Podzietnik wyposażony jest w przycisk usytuowany centralnie na jego przedniej ściance. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje aktywację wyświetlacza i wyświetlenie pierwszej pozycji menu. Przejście do kolejnej pozycji menu również odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Wyświetlacz zostanie wyłączony po upływie minuty od ostatniego naciśnięcia przycisku. Zawartość menu:

1.

- aktualna wartość zużycia

Podzietnik po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego pokazuje w tym polu wartość 0. W zależności od stopnia używania grzejnika i czasu rejestracji zawartość tego pola będzie się zwiększać, gdyż będą rejestrowane kolejne jednostki zużycia informujące o emisji ciepła przez grzejnik.

2.

- wartość zużycia za rok ubiegły

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego podzietnik sam się odczyta i przepisze do tego pola wartość zużycia z pozycji „aktualna wartość zużycia”. Zawartość tego pola przez cały okres rozliczeniowy się nie zmienia.*

3.

- kod alfanumeryczny

Kod alfanumeryczny służy do kontroli poprawności odczytu i jest obliczany raz na rok przez podzietnik po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W pierwszym okresie rozliczeniowym wyświetlane jest „ ”

4.

5.

- numer seryjny podzietnika

Dwie kolejne pozycje menu wyświetlają numer seryjny podzietnika.

6.

- data odczytu

Dzień i miesiąc, w którym rozpoczyna się okres rozliczeniowy